

DENEY SERTİFİKASI

TEST CERTIFICATE



TÜRK
STANDARDLARI
ENSTİTÜSÜ
TURKISH
STANDARDS
INSTITUTION

Firma Unvanı
Company Name : **KARAHANLI ORMAN ÜRÜNLERİ PARKE İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Firma Adresi
Company Address : **MUSTAFA KEMAL MAH. 98057 SK. KARAHANLI ORMAN ÜR. NO:7 TOROSLAR -/MERSİN**

Numunenin Tanımı
Sample Description : **Tek Kanatlı Yangın Çıkış Kapısı / Single-leafed Fire Exit Door**

Ticari Marka/Model
Commercial Brand/ Model : **KARAHANLI ÇELİK VE YANGIN KAPISI / Tek Kanatlı Yangın Çıkış Kapısı / Single-leafed Fire Exit Door**

Deneylerin Yapıldığı Tarih Aralığı
Date Interval of Tests : **21.04.2020 - 27.05.2020**

Uygulanan Standard(lar) / Metot (lar) ve/veya Tebliğ/Yönetmelik (lar)
Applied Standard/Method and/or Notification / Regulations : **19/03/2018 - TS EN 1634-1+A1, 09/12/2016 - TS EN 13501-2, 12/06/2013 - TS EN 1191**

Deneysel Raporlar
Related Test Reports : **KARAHANLI ORMAN ÜRÜNLERİ PARKE İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ / 28/05/2020 - 529772, KARAHANLI ORMAN ÜRÜNLERİ PARKE İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ / 28/05/2020 - 529782, KARAHANLI ORMAN ÜRÜNLERİ PARKE İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ / 28/05/2020 - 529776**

Özet Açıklama
Summary Explanation

: Firma tarafından gönderilen numune(ler) yukarıda atıf yapılan raporun(ların) verildiği laboratuvar(lar)da test edilmiş ve yukarıda atıf yapılan deney raporunda(larında) uygulanan ilgili standard(lar) / metot(lar) / tebliğ(ler) / yönetmelik(ler) maddesine(lerine) göre uygunluk bulunmuştur. *The sample(s) submitted by the company has been tested in laborator(y)(ies) where the above mentioned report(s) are given and found to comply with the relevant clause(s) of the applied standard (s) / method (s) / communique (s) / regulation (s) in test report(s) above mentioned*



Sonuç (Result)

Yangına Dayanım Sınıfı: E 120 – C1, EI2 60 – C1, EW 60 – C1

Fire Resistance Class: E 120 – C1, EI2 60 – C1, EW 60 – C1

e-imzalı/e-signed

HAKAN CANPOLAT

KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ LABORATORY DIRECTORATE

Sertifika No : LAB12-DS/78

Veriliş Tarihi : 29.07.2022

Son Geçerlilik Tarihi : 29.07.2025

Certificate No

Date of Issue

Date of Expiry

Bu sertifika istek üzerine yukarıda atıf yapılan rapor(lar)a istinaden düzenlenmiş olup sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu sertifika herhangi bir "Ürün Belgesi" veya "Uygunluk Belgesi" niteliğinde değildir. Bu sertifika TSE marka kullanım hakkı vermez, ayrıca partiyi temsil etmez. *This certificate was prepared upon request according to the mentioned test report(s) above and represents only tested sample(s). This certificate does not represent any "Product Certificate" or "Certificate of Conformity". This certificate does not give permission to use the brand of TSE, also does not represent the batch.*

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=9m4ne3oc> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.
Please, question the authenticity and validity of the certificate from the given link <https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=9m4ne3oc>

